10.10

广州检验检测认证集团有限公司

认 定 证 书

报告类别：　　实习检测

报告日期：　　2019 年 10 月 19 日

广州检验检测认证集团有限公司

报 告 说 明

1. 本报告只对本机构自送样品或采样负检测技术责任。

单位地址: 广州市三区更新一路151号百兴广场

样品类别: 水和废水

/ 采样人员:

采样日期: 分析人员:

检测结果

2 检测内容和

样品状态描述	检测项目	检测结果	单位	标准限值	评价
	pH值	7.50	无量纲	6-9	达标
	氨氮	0.090	mg/L	≤5	达标
	动植物油类	<0.06	mg/L	≤1	达标
	粪大肠菌群	<10	CFU/L	≤1000	达标
	化学需氧量(CODcr)	5	mg/L	≤40	达标
	硫化物	<0.005	mg/L	≤1.0	达标
	石油类	<0.05	mg/L	≤0.5	达标
	总氮	3.21	mg/L	≤15	达标
	总镉	<0.00004	mg/L	≤0.01	达标
	总铬	<0.03	mg/L	≤0.1	达标
	总汞	<0.00004	mg/L	≤0.001	达标
	总磷	0.03	mg/L	≤0.5	达标
	总氯	0.14	mg/L	/	/
	总铅	<0.00025	mg/L	≤0.1	达标
	总砷	0.0009	mg/L	≤0.1	达标

类别	检测点位

pH 值	7.24	无量纲	/	/
氨氮	11.1	mg/L	/	/
粪大肠菌群	4.6×10^{7}	CFU/L	/	/
化学需氧量（COD_{Cr}）	89	mg/L	/	/
色度	8（浅黄色）	倍	/	/
生化需氧量（BOD_5）	39.1	mg/L	/	/
悬浮物	94	mg/L	/	/
阴离子表面活性剂	0.463	mg/L	/	/
总氮	16.2	mg/L	/	/

进水 浅灰色；嗅和味1（微弱）；无漂浮物

二阶段一级标准，其余所检项目标准

/	/	度	法）GB/T 11903-1989	2 倍
溶解氧测试仪/JPSJ-			水质 五日生化需氧量	

		甲基汞		
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	万分之一天平 BSA224S	
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	紫外分光光度计UV-1800	/
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外分光光度计/UV-1900	/
总镉	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）石墨炉原	0.0	石墨炉原子吸收光谱	
总铬	（第四版增补版）火焰原子 吸收法	0.03 mg/L	（AAS/PinAacle 700/UV-1900	/
	光度法 HJ 586-2010			