报 告 说 明

1. 本报告只对本机构自采样或来样负检测技术责任。

2. 本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据

3. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）报告，涉及国家秘密的除外。

4. 报告无本机构检测专用章、骑缝章无效。

业务电话：020-83655776

投诉电话：020-31061306

传　　真：020-

报告编辑：　　时间：2019.11.14

报告审核：　　时间：2019.11.14

报告签发：　　时间：　　签发人职务：　　授权签字人：

1 基本信息

检测	任务来源：
公司石井分公司」	委托单位：

谭春宇，陈彦冰 ，忠骁，李依霖，简凯琳，谭

2 检测内容和检测结果

类别	检测点位	样品状态描述	检测项目	检测结果	单位	标准限值	评价
			pH 值	7.52	无量纲	6-9	达标
			氨氮	0.16	mg/L	≤5	达标
			动植物油类	0.11	mg/L	≤1	达标

pH值	7.39	无量纲	/	/
氨氮	1.17	mg/L	/	/
粪大肠菌群	5.0×10³	CFU/L	/	/
化学需氧量（COD_{Cr}）	120	mg/L	/	/
色度	16（稀释倍数）	无	/	/

[中第二时段一级标准，其余所检项目标准限值执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

类别	检测项目	检测方法	检出限	检测设备名称/型号	备注
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计/UV-1900	/
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外测油仪/oil460	/
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018	10 CFU/L	生化培养箱 LRH-70 、立式高压灭菌器/HV-110	/
	化学需氧量（COD_{Cr}）	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	COD消解回流仪/CR3012	/

阴离子表面活性剂	定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05 mg/L	紫外分光光度计/UV 1800	/	
总汞	吸收法（B）(3.4.9.1) 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	900T 原子荧光光谱仪/BAF-2000	/	