广检集团 —GTTC—

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L10314

CMA 170000113982

不用用于检测

广州检验检测认证集团有限公司

检 测 报 告

报告编号：GJGK 201909W0143

委托单位：广州市汽车有限公司京冀分公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 09 月 23 日

报 告 说 明

1. 本报告只对本机构自采样或来样负检测技术责任。

2. 本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

3. 对本报告若有疑问，请向本机构质保部提出复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可保存的样品，恕不受理。

4. 本报告涂改无效，无审核、签发人签字无效。

5. 本报告无本机构检测专用章、骑缝章无效。

6. 若本报告不使用资质认定标志，则不具有对社会的证明作用。

1 基本信息

分析时间: 2019年[illegible]至2019年9月10日

2 检测内容和检测结果

检测类型	检测点位	样品状态描述	检测项目	频率	检测结果	单位	标准限值	评价
			pH值	1	7.27	无量纲	6-9	达标
			氨氮	1	0.251	mg/L	≤5	达标
			动植物油	1	<0.06	mg/L	≤1.0	达标
			粪大肠菌群	1	80	CFU/L	≤5000	达标
			化学需氧量	1	[illegible]	mg/L	≤60	达标

总余氯	1	0.02	mg/L	/	/
pH值	1	7.11	无量纲	/	/
菌落总数	1	1.4×10²	CFU/L	/	/
大肠菌群	1	未检出	CFU/L	/	/

3 检测方法、检出限及设备信息

检测类别	检测项目	检测方法	检出限	检测设备	备注
生活饮用水	异养菌群	水质 异养菌群的测定 倾注法	10 CFU/L	生化培养箱/LRH-70	/
生活饮用水	五日生化需氧量（BOD5）	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	BOD、生化培养箱/LRH-250	/

水质 石油类和动植物油